

TOOLBOX Gevaarlijke situatie glazenwasser

Het reinigen van een glazen schacht leidde in 1997 bijna tot een ernstig ongeval.

Uit kostenoverwegingen was deze keer afgezien van begeleiding door een liftmonteur.

Op het moment dat de glazenwasser in de schachtput stond realiseerde de huismeester zich dat de lift nog niet uitgezet was. Hij sloot de schachtdeur achter de glazenwasser en ging naar de machinekamer. U raad het al: zodra de schachtdeuren dicht gingen maakte de lift een automatische homelanding (de kooi stond op de 2^e en bovenste verdieping) naar de onderste stopplaats. De glazenwasser kreeg de schrik van z'n leven en wist zich na een geschreeuwde waarschuwing van de huismeester nog net te bergen in de vrije ruimte onder de kooi. Een trapje dat hij bij zich had werd in elkaar gedrukt.

De in paniek geraakte glazenwasser maakt nu de levensgevaarlijke fout om tussen kooi en schachtwand omhoog te klimmen om zo de schacht te verlaten. Dit had fataal kunnen zijn als op dat moment iemand in het winkelcentrum op de drukknop op de bovenste verdieping had gedrukt.



De moraal van dit verhaal:

Laat nooit onbekwame mensen op het kooiak of in de schacht alleen.

Maar wat is onbekwaam en wat mag dan wel? Er zijn cursussen voor huismeesters, brandweer e.d. over veilig werken in de schacht. Dit is de minimum eis, die wij ook hanteren voor medewerkers van onderaannemers.

Huismeesters en schoonmakers zijn maar sporadische gebruikers. Daarom blijven wij het standpunt hanteren: geen onbevoegden op het kooiak zonder assisterende liftmonteur. Dus ook niet het openen van de schachtdeur om mensen toegang te verschaffen voor hun werkzaamheden met de mededeling "u werkt hier op eigen risico". Als er langdurige werkzaamheden door derden uitgevoerd moeten worden en de kooi hoeft hiervoor niet te worden verplaatst, dan kunnen we volstaan met het geheel uitschakelen van de lift. Het moet wel zo zijn dat de installatie niet gemakkelijk is in te schakelen. Dit kan bijvoorbeeld door de hoofdschakelaar te vergrendelen of de zekeringen te verwijderen. Bij een hydraulische lift ook de hoofdkraan sluiten.